



LEGENDA

	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC) - 4KG / Z-A : 20-BC
	HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO
	REGISTRO DE RECALQUE EMBUTIDO
	CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, EM AÇO CARBONADO SOLDADO, SEM COSTURA.
	SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARA ABANDONO DE LOCAL 25 x 16cm - Fixada sobre as portas
	SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARA ABANDONO DE LOCAL 25 x 16cm - Fixada no teto
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LED
	ACIONADOR MANUAL / BOTOEIRA, INSTALADO A 1,20m DO PISO.
	AVISADOR SONORO E VISUAL, INSTALADO A 2,20m DO PISO
	DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME WIRELESS
	ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL
	ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR.
	VENTILAÇÃO PERMANENTE
	TUBULAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
	PONTO DE CONSUMO DE GÁS COMBUSTÍVEL
	PORTA DUAS FOLHAS COM BARRA ANTIPÂNICO
	CAMINHAMENTO ATÉ A SAÍDA
	CAMINHAMENTO ATÉ O HIDRANTE E O EXTINTOR
	RAIO DE ABRANGÊNCIA DO DETECTOR DE FUMAÇA
	BARRA ANTIPÂNICO DUPLA
	COTA DE NÍVEL, EM METROS

SAÍDA DE EMERGÊNCIA
 DEVE SER INSTALADA SINALIZAÇÃO CONTÍNUA DA ROTA DE FUGA, POR MEIO DE SETAS FOTOLUMINESCENTES COLOCADAS EM PAREDES OU NO PISO ESPACIADAS NO MÁXIMO 3M ENTRE ELAS

DETECTOR DE FUMAÇA
 RAIO DE ABRANGÊNCIA MÁXIMO DE 6.3M

Planta Projeto Preventivo Contra Incêndio e Pânico
 ESC.: 1:100

PORTAS			
Porta	Largura (cm)	Altura (cm)	Observação
P1	90	210	Porta de abrir uma folha
P2	70	180	Porta de abrir uma folha
P3	400	220	Portão de Correr
P4	150	220	Portão de abrir uma folha
P5	160	210	Porta de abrir duas folhas com barra antipânico

JANELAS			
Janela	Largura (cm)	Altura (cm)	Obs.
J1	140	120	Dois folhas
J2	60	40	Maxin ar
J3	140	140	Abertura

TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DEVEM SER SEGUIDAS, OS TREINAMENTOS DEVEM SER REALIZADOS, OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELAS NR'S DEVEM ESTAR PRESENTES NA OBRA, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTANTE DA OBRA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
SANTA CECÍLIA
ENGENHARIA E PROJETOS
 R. JOÃO GOETTEN SOBRINHO - CENTRO SANTA CECÍLIA, SC
 FONE: (49) 3244-2032

Título: CRECHE MUNICIPAL LUIZ CARLOS ELY Local da obra: Rua Carlos Kampfert - Marçiliano Fernandes		Projeto: Projeto Preventivo Contra Incêndio Data: 16/11/2021
Engº Resp. Projeto: Rafael Roman Vanz Engenheiro Civil CREA/SC 159738-4		Escala: Indicados Desenhista: Rafael R. V. Construir: 1179,61 m²
Proprietário/Responsável: NOME: Alessandra Aparecida Garcia CNPJ: 85.997.237/0001-41		Terreno: 1800,00 m² Folha: 01/03